



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по
Волгоградской области отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области
г. Волжский, ул. Карбышева 13
тел. 8 (8443) 39-65-61

Предписание № 047-315/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
"Дворец творчества детей и молодежи"
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная 4)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области по пожарному надзору –начальника ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Айсина Р.Х. № 047/315 от « 8 » ноября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» **в период с 15 ч. 45 мин. по 17 ч. 45 мин. «5» декабря 2016 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «9» декабря 2016 г.** -инспектором ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Дударенко В.В., проведена **плановая проверка** помещений и территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Декорационное помещение (осуществляется складирование горючих декораций) (класс функциональной пожарной опасности Ф.5.2.) не отделено от помещений актового зала (класс функциональной пожарной опасности Ф.2.1.) противопожарными преградами (противопожарными стенами, противопожарными дверями).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 п.2, п.3,ст.6 п.1, п.п.1, п.п.2,ст.59 п.1; СНиП 21-01-97* п. 7.4, п.5.14.	4.12.2017	
2.	Стены актового зала облицованы горючим материалом панелями МДФ.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 п.2, п.3,ст.6 п.1, п.п.1, п.п.2, ст. 52 п.2, п.5, ст.53 п.1, п.2 п.п. 1, ст.55 п.2.; СНиП 21-01-97* п. 6.25*.	4.12.2017	

3.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены, а так же горючих декораций сценического и выставочного оформления.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 "О противопожарном режиме") п. 108.	4.12.2017	
4.	Кабинет судомоделей (помещение мастерской) (класс функциональной пожарной опасности Ф.5.1.) не отделено от помещений образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1.) противопожарными преградами (противопожарными дверями).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 п.2, п.3,ст.6 п.1, п.п.1, п.п.2,ст.59 п.1; СНиП 21-01-97* п. 7.4, п.5.14.	4.12.2017	
5.	Кабинет авиамоделей (помещение мастерской) (класс функциональной пожарной опасности Ф.5.1.) не отделено от помещений образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1.) противопожарными преградами (противопожарными дверями).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 п.2, п.3,ст.6 п.1, п.п.1, п.п.2,ст.59 п.1; СНиП 21-01-97* п. 7.4, п.5.14.	4.12.2017	
6.	Двери выходов на кровлю не противопожарные.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 п.2, п.3,ст.6 п.1, п.п.1, п.п.2, ст. 59 п.1; СНиП 21-01-97* п. 8.4*.	4.12.2017	
7.	Не проводятся проверки работоспособности основных рабочих и резервных насосных агрегатов с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 "О противопожарном режиме") п. 59.	4.12.2017	
8.	Задвижки установленные у пожарных насосов не оборудованы электроприводом.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 п.2, п.3,ст.6 п.1, п.п.1, п.п.2,ст.86 п.1; СНиП 2.04.01-85* п. 11.7*.	4.12.2017	
9.	Отсутствуют кнопки включения и отключения электродвигателей пожарных насосов в шкафах пожарных кранов.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 п.2, п.3,ст.6 п.1, п.п.1, п.п.2,ст.86 п.1; СНиП 2.04.01-85* п. 12.21, п.12.22; СП 31-110-2003 п. 7.11.	4.12.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Волжского,
Ленинского и Среднеахтубинского районов
Волгоградской области
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы

В.В. Дударенко

«9» декабря 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)